

## licitacoes

---

**De:** licitacoes  
**Enviado em:** sexta-feira, 20 de setembro de 2024 11:45  
**Para:** 'Christiane Santos'; 'Moniky Martins'  
**Cc:** orcamento@atacfire.com.br  
**Assunto:** RES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - Solicitação de Anexos

**Prioridade:** Alta

Prezados, bom dia.

Bom dia,

A planilha apresentada refere-se a uma estimativa de quantidades para orçamento, sendo de responsabilidade dos participantes o orçamento analítico conforme projeto e especificações apresentados.

Atenciosamente,



### Comissão de Licitação da JUCERJA

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**  
**JUCERJA**  
Av. Rio Branco, 10  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20090-000  
55 21 2334-5468/5469/5424/5425

---

**De:** Christiane Santos <christiane.santos@atacfire.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 18 de setembro de 2024 17:56  
**Para:** licitacoes <licitacoes@jucerja.rj.gov.br>; 'Moniky Martins' <moniky.martins@atacfire.com.br>  
**Cc:** orcamento@atacfire.com.br  
**Assunto:** RES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - Solicitação de Anexos

### À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA

**ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.229.958/0001-11, na qualidade de empresa interessada em participar da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, cujo objeto é **“Contratação de prestação de serviços de engenharia com vistas à adequação de imóvel para instalação de sistema fixo de segurança e de proteção contra incêndio e pânico. Código do Item: 0557.008.0010 (ID - 185285), para atender as**

**necessidades da JUCERJA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”**, vem respeitosamente solicitar pedidos de esclarecimentos. Sendo assim, seguem questionamentos:

Seguem todos os materiais imprescindíveis a implantação do escopo, todavia não previstos na Planilha Orçamentária:

1. Apesar dos itens de tubulação informar na descrição a inclusão de emendas e conexões, a composição de serviço não contempla as conexões e emendas, logo, faltam todas as conexões referentes ao Sistema de Sprinkler;
2. Apesar do item eletroduto informar na descrição a inclusão de emendas e conexões, a composição de serviço não contempla as conexões, condutores, unidades e emendas, logo, faltam todas as conexões referentes ao Sistema de Detecção;
- 3.
4. O item 1.1 deve ser calculado conforme os critérios emop (até 500m<sup>2</sup>, acima de 500m<sup>2</sup> e etc.);
5. Faltam os serviços pertinentes a retirada das tubulações existentes (carga, transporte escada abaixo, disposição final e etc.);
6. O item 13.1, refere-se somente ao insumo chapa de gesso. Faltam todos os outros insumos referentes a composição do serviço, estrutura, fixação, mão de obra e etc.;
7. O item 14.1 demonstra que há uma diferença entre as larguras da porta existente e a à instalar. Logo a demanda necessitará de ajustes com obras civis, que não foram previstos em planilha;
8. Faltam as canoplas para os bicos de sprinklers;
9. Salientamos que a instalação do item 15.2 não compete a contratada, uma vez que esta instalação apenas é permitida pela Concessionária de Água pertencente ao Município em questão;
10. Não há previsão do cabo de comando para a infra do Sistema de detecção;
11. Faltam as fixações das tubulações e eletrodutos;
12. Faltam os disjuntores e quadros elétricos referentes ao Sistema de Iluminação de Emergência;
13. Solicitamos o apoio da Licitada, no que concerne ao valor do dispositivo de detecção ilustrado no item 18.5, uma vez que consideramos inexecutável este serviço, pois não há no mercado sistemas que ofertem dispositivos deste valor, que inclusive prevê também a instalação. Solicitamos que a Licitada possa indicar cotações, marcas e modelos que tornem viáveis este serviço;

Aguardamos retorno para uma melhor elaboração de nossa proposta.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente.



**Christiane Santos**

Orçamento

---

-  (21) 2233-0065 - Ramal 127
-  [christiane.santos@atacfire.com.br](mailto:christiane.santos@atacfire.com.br)
-  [www.atacfire.com.br](http://www.atacfire.com.br)
-  Rua Curuzu, 58, São Cristóvão - RJ

---

**De:** licitacoes [<mailto:licitacoes@jucerja.rj.gov.br>]

**Enviada em:** quarta-feira, 18 de setembro de 2024 07:45

**Para:** Moniky Martins

**Cc:** [christiane.santos@atacfire.com.br](mailto:christiane.santos@atacfire.com.br); [orcamento@atacfire.com.br](mailto:orcamento@atacfire.com.br)

**Assunto:** RES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - Solicitação de Anexos

**Prioridade:** Alta

Prezados, bom dia.

Segue o solicitado.

Atenciosamente,



## Comissão de Licitação da JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
**JUCERJA**  
Av. Rio Branco, 10  
Centro - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20090-000

55 21 2334-5468/5469/5424/5425

---

**De:** Moniky Martins <[moniky.martins@atacfire.com.br](mailto:moniky.martins@atacfire.com.br)>

**Enviada em:** terça-feira, 17 de setembro de 2024 19:58

**Para:** licitacoes <[licitacoes@jucerja.rj.gov.br](mailto:licitacoes@jucerja.rj.gov.br)>

**Cc:** [christiane.santos@atacfire.com.br](mailto:christiane.santos@atacfire.com.br); [orcamento@atacfire.com.br](mailto:orcamento@atacfire.com.br)

**Assunto:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 - Solicitação de Anexos

Prezados (as), boa tarde.

## À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA

**ATAC FIRE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.229.958/0001-11, na qualidade de empresa interessada em participar da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, cujo objeto é **“Contratação de prestação de serviços de engenharia com vistas à adequação de imóvel para instalação de sistema fixo de segurança e de proteção contra incêndio e pânico. Código do Item: 0557.008.0010 (ID - 185285), para atender as necessidades da JUCERJA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”**, vem respeitosamente solicitar a planilha com os preços.

Aguardamos retorno para uma melhor elaboração de nossa proposta.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente.



**Moniky Martins**

Administrativo

---

 (21) 2233-0065 Ramal - 174

 **MailScanner has detected a possible fraud attempt from "atacfire.com.br" claiming to be**

 **MailScanner has detected a possible fraud attempt from "atacfire.com.br" claiming to be**  
[moniky,martins@atacfire.com.br](mailto:moniky,martins@atacfire.com.br)

 [www.atacfire.com.br](http://www.atacfire.com.br)

 Rua Curuzu, 58, São Cristóvão - RJ