

licitacoes

De: licitacoes
Enviado em: sexta-feira, 20 de setembro de 2024 11:52
Para: 'Ômega Comercial'
Cc: karinaramiro.omega@gmail.com
Assunto: RES: Pedido de Esclarecimento - PE Pregão Eletrônico nº 006/2024
Prioridade: Alta

Prezados, bom dia.

Seguem os esclarecimentos solicitados:

1. **Vazamentos na Canalização:** O edital não contempla informações acerca dos vazamentos existentes na linha de canalização, os quais devem ser recuperados para garantir o adequado funcionamento do sistema. **Toda a rede de sprinklers será substituída, independente de vazamentos.**
2. **Pontos de Sprinklers:** Há necessidade de instalação ou remoção de pontos de sprinklers? Tal informação não está especificada no projeto e/ou no edital. **Todos serão substituídos.**
3. **Sistema de Detecção e Alarme:** A instalação do sistema de detecção e alarme deve seguir o projeto constante no edital? Solicitamos confirmação sobre este aspecto. **Sim, seguir o projeto. Caso seja mais vantajoso para a Contratante outro sistema, será analisado com a Contratada.**
4. **Itens Não Definidos:** Quais são os itens que devem ser realizados na obra e que não estão definidos no edital? **A princípio nenhum. Caso surjam, serão avaliados durante a execução.**
5. **Necessidades de Execução:** Considerando a existência de um sistema de hidrantes e sprinklers na edificação, não está claro quais são as necessidades de execução de obra conforme descrito no edital. Portanto, como deve ser estruturada a formação de precificação? A falta de clareza sobre o número de vazamentos existentes na edificação inviabiliza uma estimativa adequada de valores para a licitação. **Resposta no item 1.**

Atenciosamente,



Comissão de Licitação da JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
JUCERJA
Av. Rio Branco, 10
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20090-000
55 21 2334-5468/5469/5424/5425

De: Ômega Comercial <omegasuporte.atendimento@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 18 de setembro de 2024 15:40
Para: licitacoes <licitacoes@jucerja.rj.gov.br>
Cc: karinaramiro.omega@gmail.com
Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE Pregão Eletrônico nº 006/2024

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2024

À
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA
Att: Setor de Licitações

De:
S2R COMERCIAL E INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 27.613.489/0001-23

Prezados Senhores,

Na qualidade de interessada no Pregão Eletrônico nº 006/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a adequação de imóvel para a instalação de sistema fixo de segurança e proteção contra incêndio e pânico, venho, por meio deste, solicitar esclarecimentos essenciais para a correta participação neste certame.

Durante a visita técnica realizada por nossa equipe, surgiram algumas indagações que necessitam de respostas para que possamos elaborar nossa proposta de forma precisa e em conformidade com as exigências do edital. Assim, solicitamos esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

1. **Vazamentos na Canalização:** O edital não contempla informações acerca dos vazamentos existentes na linha de canalização, os quais devem ser recuperados para garantir o adequado funcionamento do sistema.
2. **Pontos de Sprinklers:** Há necessidade de instalação ou remoção de pontos de sprinklers? Tal informação não está especificada no projeto e/ou no edital.
3. **Sistema de Detecção e Alarme:** A instalação do sistema de detecção e alarme deve seguir o projeto constante no edital? Solicitamos confirmação sobre este aspecto.
4. **Itens Não Definidos:** Quais são os itens que devem ser realizados na obra e que não estão definidos no edital?
5. **Necessidades de Execução:** Considerando a existência de um sistema de hidrantes e sprinklers na edificação, não está claro quais são as necessidades de execução de obra conforme descrito no edital. Portanto, como deve ser estruturada a formação de precificação? A falta de clareza sobre o número de vazamentos existentes na edificação inviabiliza uma estimativa adequada de valores para a licitação.

Agradecemos pela atenção dispensada e reiteramos a importância dos esclarecimentos solicitados para que possamos participar do pregão em condições adequadas.

Atenciosamente,

Stephani Militão da Costa
Sócia Administradora
CPF:158.279.997-09